

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 33
Панина Л. Б.
«05» сентября 2016 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Образовательная организация (школа)
1.2. Полный почтовый адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
624945 Свердловская область, го Карпинск, пос. Кытлым, ул. Пушкина, д. 7 б
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2732,2 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 19968 кв. м
1.4 Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 пос. Кытлым (МБОУ СОШ № 33)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
624945 Свердловская область, го Карпинск, пос. Кытлым, ул. Пушкина, д. 7 б;
тел./факс: 8(34383)6-11-57, e-mail: shkola33@ekarpinsk.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации городского округа Карпинск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, 63;
тел. 8(34383)3-35-31, e-mail: otdobraz@ekarpinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) образовательная деятельность
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью умственная отсталость
2.4. Виды услуг образование
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 150

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирский транспорт в пос. Кытлым отсутствует, к остановке рейсового автобуса «Карпинск-Кытлым – ровная грунтовая дорога,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 2,5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

Есть переход с тротуара на бетонную дорогу и с бетонной дороги на площадку перед школой через бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

Нет. Не обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания ¹

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ²
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДЧ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	А
7	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

² указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

³ указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов ⁴					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	нет нет	ДП	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки ⁶	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	ДЧ

⁴ Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

⁵ указывается худший из вариантов ответа.

⁶ указывается худший из вариантов ответа.

Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов, в том числе:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
сменные кресла-коляски	нет
адаптированные лифты	нет
поручни	нет
пандусы	да
подъемные платформы (аппарели)	нет
раздвижные двери	нет
доступные входные группы	нет
доступные санитарно-гигиенические помещения	да
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
иные	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Основные структурно-функциональные зоны доступны частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения.

Для инвалидов с нарушениями зрения основные структурно-функциональные зоны доступны условно – необходима помощь сотрудников школы.

Для инвалидов с нарушениями слуха и умственной отсталостью основные структурно-функциональные зоны доступны полностью.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие, пандус	Установка рельефных и силуэтных указателей. Установка перил к пандуса. Устройство сланных съездов на бетонную дорогу с тротуара у центрального входа в здание школы		Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей контрастной светонакапливающей полосой. Оборудование ступеней противоскользящим покрытием. Установка вывески названия школы и графика работы шрифтом Брайля	Установка плавных доводчиков на входных дверях	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Оснащение яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. На лестничных маршах установка обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Оборудование пандусов на эвакуационных выходах	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.	Подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен – приобретение сменного кресла-коляски
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-		Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.	-

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.		Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Оборудование плавных съездов с тротуара на бетонную дорогу	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	
8.	Все зоны и участки				

Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
оборудование (в установленных законодательством случаях) помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
иные	

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Оборудование выделенной стоянки автотранспортных	2017-2018 г.г.

⁷ **С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

	средств для инвалидов	
2	Приобретение сменных кресел-колясок	2017-2018г.г.
3	Оборудование адаптированных лифтов	2020-2025 г.г.
4	Оборудование поручней на пандусе у главного входа	2017-2018 г.г.
5	Оборудование пандусов на эвакуационных выходах (4 шт.) и на главном входе на территорию школы	2017-2020 г.г.
6	Оборудование подъемных платформ (аппарелей)	2020-2025 г.г.
7	Оборудование раздвижных дверей	2020-2025 г.г.
8	Оснащение светонакопительными полосами (элементами) входных дверей (по периметру) 50 пог. метров и контрастными полосами лестничных пролётов – первая и последняя ступень пролёта (Обозначают начало и конец лестничных маршей, другие препятствия (ступени, пороги и пр.) – 50 пог.метров	2016-2017 г.г.
9	Оборудование противоскользящим покрытием «антикаблук» входной лестницы и тамбуров входной группы	2016-2017 г.г.
10	Обеспечение надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2016-2017 г.г.
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017-2018 г.г.
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2017-2018 г.г.
15	Оборудование кнопки вызова помощника на главном входе	2017 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Проведение технической экспертизы. Разработка проектно-сметной документации	2016-2017 г.г.
2	Согласование с вышестоящими органами (собственником объекта)	2016-2017 г.г.
3	Согласование с общественными организациями инвалидов	2016-2017 г.г.
4	Назначение ответственных работников школы, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2016 г.
5	Адаптация официального сайта школы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2016 г.
6	Подготовка квалифицированных кадров – педагог-психолог, педагог-дефектолог	2017-2020 г.г.

4.2. Период проведения работ 2016-2030 г.г.
в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в МБОУ СОШ № 33

(указывается наименование документа: программы, плана)


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта обеспечение 100% доступности школы и предоставляемых в МБОУ СОШ № 33 услуг для детей с ОВЗ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

ООО Комитет солдатских матерей СО  М.С. Потопкова
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Каргинского местного орг. ООО Российский Союз Ветеранов  А.Н. Жариков
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

ООО Инвалиды Чернобыля  А.Т. Герасимов
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



4.6. Информация направлена в

наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области

_____ для размещения в автоматизированной информационной
(дата)

системе «Доступная среда Свердловской области».


Руководитель объекта (должность) директор  /Панина Л.Б./
(подпись)

Дата 05 сентября 2016 г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) директор  | Л.Б. Панина |
(подпись)

Дата 05 сентября 2016 г.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
на 15 (пятнацати) листах
Директор  Л.Б. Панина

